

## Contrôles Biannuels (APAVE)

**Contrôles des paramètres de rejets atmosphériques par des organismes extérieurs  
(moyenne ½ heure à une teneur en oxygène à 11%)**

**2007**

Paramètres	Unités	Arrêté Préfectoral 20/09/1996 Moy 1/2h	Contrôle APAVE N° 1		Contrôle APAVE N° 2
			07/06/07	08/06/07	07/11/07
			Ligne1	Ligne 2	Ligne2
Poussières	mg/Nm3	<b>30</b>	1.9	4.5	1.1
Monoxyde de Carbone (CO)	mg/Nm3	<b>100</b>	<4	<4	6
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	<b>50</b>	3.8	6.7	7.2
Composés Organiques Volatiles	mg/Nm3	<b>20</b>	<2	<2	<4
Métaux Lourds particulaires Tl + Cd	mg/Nm3	<b>0,05</b>	<0.010	<0.012	<0.004*
Métaux Lourds particulaires & gazeux	mg/Nm3	<b>0,5</b>	<0.04	<0.05	0.0215*
Acide Fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	<b>2</b>	<0.2	<0	<0.11
Dioxyde de Soufre (SO2)	mg/Nm3	<b>200</b>	1.6	4.6	7.5
Mercuré (Hg)	mg/Nm3	<b>0,05</b>	<0.005	0.003	0.0035*
Oxydes d'Azotes (NOx)	mg/Nm3	<b>400</b>	186	199	189
Dioxines & Furannes	ng/Nm3	<b>0,1</b>	0.03	0.04	<0.02

\* Valeurs remises en cohérence avec les unités des autres séries de mesures